

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市域天然气利用工程（近期段）环境影响报告表》的批复

中环建表（2022）0002 号

中海广东天然气有限责任公司（统一社会信用代码：
9144200076934024XB）：

报来的《中山市域天然气利用工程（近期段）环境影响
报告表》（下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市域天然气利用工程（近期段）项目的输气管
线包括主线、支线两部分，总长度为 47.5 千米。其中主线起
于城区调压站预留接口（选址中心位于东经 $113^{\circ}26'3.621''$ ，
北纬 $22^{\circ}30'4.568''$ ），经过东区街道、南区街道、石岐街道、
五桂山街道、大涌镇、横栏镇、古镇镇及小榄镇，止于小榄
调压站（选址中心位于东经 $113^{\circ}13'48.479''$ ，北纬
 $22^{\circ}37'33.748''$ ），长度为 46.93 千米；支线起于古镇综合站（选
址中心位于东经 $113^{\circ}11'26.448''$ ，北纬 $22^{\circ}35'38.483''$ ），经过
古镇镇、横栏镇及小榄镇，止于主线 10 号阀室（选址中心
位于东经 $113^{\circ}11'47.024''$ ，北纬 $22^{\circ}35'28.354''$ ），长度为 0.57
千米。项目配套建设古镇综合站（选址中心位于东经
 $113^{\circ}11'26.448''$ ，北纬 $22^{\circ}35'38.483''$ ）、小榄调压站（选址中



心位于东经 113°13'48.231"，北纬 22°37'33.601") 2 座高中压调压站及 4 号、6~10 号 6 座截断阀室。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、广东省环境技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

项目施工期已结束，施工场所已完成复绿和修复。

项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。古镇综合站、小榄调压站管道排放的清管废水经站区污水池沉淀处理后回用于站区绿化，沉淀后产生的清管废渣交有资质单位处理；古镇综合站厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，委托有资质公司对化粪池污水进行清运处理；小榄调压站生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

（二）严格落实噪声污染防治措施。站场选用低噪声设备，站场调压器加装消音装置，控制气流速度，降低站场气流噪声，各接头处采用软材料连接，将天然气放空作业尽量安排在昼间、非休息时间进行，确保站场的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类

声环境功能区排放限值。

（三）严格落实固体废物分类处理处置要求。更换过滤器、清管收球作业时产生的废渣，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；生活垃圾在站场内收集后，统一交由环卫部门清运。

（四）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。依法做好突发环境事件的应急准备、应急处置工作，须按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求制定突发环境事件应急预案，并备案。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2022年5月9日



