

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山 110 千伏接源 2 输变电工程环境影响报告表》的批复

中环建表(2022)0024 号

广东电网有限责任公司中山供电局(统一社会信用代码:
9144200073755186X1):

报来的《中山 110 千伏接源 2 输变电工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审核,批复如下:

一、中山 110 千伏接源 2 输变电工程(投资项目统一代码:2210-442000-04-01-771290,以下简称该项目)位于中山市民众街道、三角镇,主要建设内容包括:(一)新建 110 千伏接源 2 变电站,采用半户内布置,主变容量 $2\times 63\text{MVA}$,建设 4 个 110 千伏间隔。(2)新建 110kV 线路 2 回至 220kV 团结站,线路长约 2×6.61 千米,其中架空线路长约 2×5.94 千米,电缆线路长约 2×0.67 千米。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、广东省环境技术中心的技术评估报告,在全面落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施,确保生态环境安全的前提下,该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、工艺、拟采取的污染防治和生态环境保护措施进行建设,从环境保护角度可行。该项目建设 and 运营中还应重点做好以下工作:

(一) 做好地表水环境保护工作。施工过程中水污染防治措施须符合《报告表》提出的要求，禁止施工废水未经有效处理直接排放，生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入城镇污水处理厂处理。

(二) 落实大气污染防治措施。扬尘防治措施须符合《防治城市扬尘污染技术规范》《中山市扬尘污染防治管理办法》的规定，使用的工程机械用柴油机须符合相关标准要求。

(三) 落实电磁污染防治措施。须按《报告表》所列要求对电场、磁场、电磁场的场量进行控制，该项目电场强度、磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014) 的控制要求。

(四) 落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，禁止靠近居住区等声环境保护目标的工程在夜间进行施工，并结合实际情况采取有效措施，控制环境噪声污染。施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。营运期应落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保周围声环境质量满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中相应类别要求。

(五) 分类收集处理各类固体废物。及时清运、妥善处理施工产生的各类固体废弃物，做好施工弃土弃渣和建筑垃圾处理处置，做好土石方平衡，余泥、渣土等应尽量回用于工程区低洼处回填，防止因大填大挖加剧水土流失。建筑垃

圾运至指定的场地处置，废变压器油、废旧铅酸蓄电池等危险废物委托给具备相应危险废物经营许可证的单位转移处理，生活垃圾交由环卫部门清运。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。有效落实危化品、危险废物的环境风险防范措施，确保环境安全。

（七）合理设置施工场地。施工结束后，及时采取绿化、植被恢复等生态修复措施。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2022年12月2日

